

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ04.В.01580
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375232
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий**
(наименование и место-нахождение заявителя) **"ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ"). Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон 8(84661) 3-50-70, факс 8(84661) 3-51-17.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ **Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий**
(наименование и место-нахождение изготовителя продукции) **"ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ"). Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон 8(84661) 3-50-70, факс 8(84661) 3-51-17.**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ **ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.**
(наименование и местонахождение органа по сертификации, Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.)

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан **23.12.2011**г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ **Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ линолеум тип "HORIZON" ("ГОРИЗОНТ"), тип "PRIMO PLUS" ("ПРИМО ПЛЮС"), тип "MONOLIT" ("МОНОЛИТ"), тип "MELODIA" ("МЕЛОДИЯ"), тип "ARIA" ("АРИЯ"). ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм 1-4.**
(информация об объекте сертификации, "HORIZON" ("ГОРИЗОНТ"), тип "PRIMO PLUS" ("ПРИМО ПЛЮС"), тип "MONOLIT" ("МОНОЛИТ"), тип "MELODIA" ("МЕЛОДИЯ"), тип "ARIA" ("АРИЯ"). ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм 1-4.)

код ОК 005 (ОКП)
57 7111

Серийный выпуск.
СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) **Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в**

код ЕКПС

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10, табл. 3 и 27 (см. Приложение № 0438061)

код ТН ВЭД России
3918 10 900 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ **Акт по результатам Инспекционного контроля № 1130/1170/1171/1172/1173/ТР/ИК-2013 от 26.06.2013г., Акт проверки производства при ИК № 1130/1170/1171/1172/ТР/ИК-2013 от 24.05.2013г. (ОС Академия ГПС МЧС России). Отчет по испытаниям № 08/ИК-2013 от 24.06.2013г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г. (129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д.4).**

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ **ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм 1-4, техническая документация Изготовителя, Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 с 14.02.2013г. по 18.04.2014г.**
(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ04.В.01170 от 03.09.2012г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.06.2013 по 01.12.2015



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова

А.Г. Ермакова

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ04.В.01580 (обязательная сертификация)

ТР **0438061**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ2	



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия:

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия:

А.Г. Ермакова