

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.01604  
(номер сертификата соответствия)

ТР 1375264  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий  
(наименование и место нахождения заявителя) "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ"). Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон 8(84661) 3-50-70, факс 8(84661) 3-51-17.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Закрытое акционерное общество по производству напольных покрытий  
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) "ТАРКЕТТ" (ЗАО "ТАРКЕТТ"). Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон 8(84661) 3-50-70, факс 8(84661) 3-51-17.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684.

Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО**

**ПРОДУКЦИЯ** Покрытие напольное поливинилхлоридное  
(информация об объекте сертификации, гетерогенное "PRO" тип "ACCZENT PRO"  
(наименование объекта сертификации) "АКЦЕНТ ПРО"), тип "TRAVERTINE PRO" ("ТРАВЕРТИН ПРО"), тип "SPRINT PRO" ("СПРИНТ ПРО"), тип "CONTRACT SB" ("КОНТРАКТ СБ").  
ТУ 5771-042-54031669-2013. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7113

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ и Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10, табл. 3 и 27 (см. Приложение ТР 0438074).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России  
3918 10 100 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** Отчет по сертификационным испытаниям № 38/СТР-2013 от 10.07.2013г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г. (129366, г.Москва, ул. Б.Галушкина, д. 4). Акт анализа состояния производства № 1508/ТР-2013 от 23.05.2013 г., ОС Академия ГПС МЧС России.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 5771-042-54031669-2013, техническая документация Изготовителя; Сертификаты соответствия интегрированной системы менеджмента на соответствие международным стандартам ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 с 14.02.2013г. по 18.04.2014г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 16.07.2013 по 15.07.2018



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU.ПБ04.В.01604

(обязательная сертификация)

ТР **0438074**

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)
<b>Класс пожарной опасности материала КМ2</b>	



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.Г. Ермакова